

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад	Порески идентификациони број (ПИБ): 100277615		
Адреса: Футошки пут 46			
Место: Нови Сад	НСТЈ ознака: RS123	Поштански број: 21137	Држава: Србија
Особа за контакт: Душанка Маравић	Телефон: +381 214896672		
Електронска пошта: dusanka.maravic@gspns.rs	Факс: +381 214896710		
Интернет страница(-е): Главна страница: www.gspns.rs Страница профила наручиоца: www.gspns.rs			

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Вентилација у лимарници и моторном одељењу	Референтни број: 132/22
II.1.2) Главна CPV ознака: 42520000 - Вентилациона опрема	Додатна CPV ознака:
II.1.3) Врста предмета набавке <input checked="" type="checkbox"/> Радови <input type="checkbox"/> Добра <input type="checkbox"/> Услуге	
II.1.4) Кратак опис:	

Одељак VI: Допунски подаци

VI.5) Датум слања овог огласа: **13.01.2023**

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас: Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф05-0010901
--

Одељак VII: Измене

VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција) <input checked="" type="checkbox"/> Измена конкурсне документације Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:
VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)

Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо:	Гласи:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:	Гласи: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
Број одељка: IV.2.2 Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити: Рок (датум и време) за подношење понуда или пријава	Уместо: Датум: 18.01.2023 Локално време: 10:00:00	Гласи: Датум: 27.01.2023 Локално време: 10:00:00
Број одељка: IV.2.7 Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити: Датум отварања понуда	Уместо: Датум: 18.01.2023 Локално време: 10:05:00	Гласи: Датум: 27.01.2023 Локално време: 10:10:00

VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена:

Наручилац је прихватио сугестију потенцијалног понуђача.

У складу са ЗЈН померен је рок за подношење понуда у поступку.

КД је измењена у следећем:

3.1.1 Наручилац ће изменити услов под редним бројем 3.1. Списак изведених радова:

Да је понуђач у последње 3 (три) године до дана објављивања позива (рачунајући и дан објављивања позива за подношење понуда) извео радове.

3.1.2 Наручилац ће изменити услов под редним бројем 3.1. Списак изведених радова у складу са техничким описом наведеног пројекта за извођење ПЗИ, Пројекат машинских инсталација – Пројекат вентилације Е-033/21 који је израдила доо „РК Техника“ из Новог Сада.

Да је понуђач у последње 3 (три) године до дана објављивања позива (рачунајући и дан објављивања позива за подношење понуда) извео радове на уградњи најмање 4 (четири) система вентилације са кровним вентилаторима у ЕХ изведби истог или већег капацитета $Q=4360 \text{ м}^3/\text{х}$, аксијалним вентилаторима за каналску уградњу истог или већег капацитета $Q=2480 \text{ м}^3/\text{х}$, челичних канала кружног попречног пресека од поцинкованог лима минималне дебљине 0,8мм и минималне дужине 400 метара.

3.1.3 Наручилац ће изменити тачку 1.3 обрасца структуре цена који сада гласи:

Набавка, испорука и монтажа зидних аксијалних вентилатора са заштитним мотором, произвођача С&П, тип ХЦБТ/4-250/Х, следећих карактеристика:

$Q=480 \text{ м}^3/\text{х}$

$P=81\text{W}$; $I=0.3\text{A}$; 230В; 50Хз; 3Пх

Ø250 мм пречник

3.1.4 Наручилац захтева достављање референци за извршене услуге израде челичних канала од поцинкованог лима минималне дебљине 0,8мм кружног попречног пресека минималне дужине 400 метара.

3.1.5 Наручилац ће изменити тачку 2.1 Обрасца структуре цена.

Брише се грешка: ком. 2

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.